



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Коми**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 39/01

г. Усинск

03.02.2025 г.

Мною, главным государственным санитарным врачом по г. Усинску Норваткиной Дарьей Валерьевной, при рассмотрении материалов обязательного профилактического визита, в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Щельябож

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: 169726, Республика Коми, г. Усинск, с. Щельябож, ул. Молодежная, д. 25.

ИПН: 1106012150;

ОГРН: 1021100900446

установлены нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации:

21.01.2025 г. в период с 09 час. 00 мин. до 11 час. 40 мин. установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

1) На спортивном инвентаре (маты) в спортивном зале имеются дефекты, что не позволяет проводить качественно влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2) В коридоре потолок имеет дефекты покрытия, что не позволяет проведение качественной уборки и обработки дезинфицирующими растворами, является нарушением п. 2.5.1, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3) При изучении личным медицинских книжек сотрудников установлено, что не обеспечено проведение в установленном порядке профилактической иммунизации в соответствии с Национальным календарем прививок и Национальным календарем прививок по эпидемиологическим показаниям, а именно:

-у Вокуевой О.Л. 1975 г.р. директора: отсутствует информация о ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М R- 26.11.2012);

-у Етимбаевой Р.В. учителя: нет информации о профилактической иммунизации против кори;

-у Канева С.Л. учителя: отсутствует информация о ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М R- 17.08.2011);

-у Каневой Е.О. учителя: нет информации о профилактической иммунизации против кори;

-у Рочевой Л.О. учителя: отсутствует информация о ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М R- 05.11.2012);

-у Хатапзейской Т.Г. делопроизводителя: нет информации о профилактической иммунизации против кори;

-у Хатапзейской О.В. кух.рабочей: нет информации о профилактической иммунизации против дифтерии и столбняка (АДС-М), кори;

-у Хатапзейского В.М. рабочего: нет информации о профилактической иммунизации против дифтерии и столбняка (АДС-М), кори, гриппа (отказ);

что является нарушением требования статьи 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г., п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2698, п.2769,

п. 2965, п. 4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

4) При рассмотрении 03.02.2025 г. в 12 час. 00 мин. экспертного заключения № 13/2025-1/2025/207 от 31.01.2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» установлено:

Протокол № 15/1,2-62П от 31.01.2025:

Исследованный образец воды питьевой из водопроводной сети, отобранный 21.01.2025 в 09 ч 15 мин. по адресу: МБОУ «СОШ» с. Щельябож, 169727, Республика Коми, г. Усинск, с. Щельябож, ул. Молодежная, д.25 / пищеблок / кран горячего цеха:

- по органолептическим показателям: цветность – не соответствует требованиям таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Фактическое значение составило  $47,7 \pm 9,5$  градусов, при нормативном показателе не более 20 градусов.

- по концентрации химических веществ: общее железо – не соответствует требованиям, п. 556 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Фактическое значение составило  $0,82 \pm 0,20$  мг/дм<sup>3</sup>, при нормативном показателе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>.

Протокол № 15/1-2- М от 23.01.2025:

Измерения проводились 21.01.2025 в период 09:00-11:00 по адресу: МБОУ «СОШ» с. Щельябож, 169726, Республика Коми, г. Усинск, с. Щельябож, ул. Молодежная, д. 25.

В помещении: кабинет №28 – Центр детских инициатив (точки по эскизу №1,2), измеренный параметр микроклимата относительная влажность воздуха составил 13-14%, при нормативном значении 40-60%. В помещении: кабинет №26 – кабинет начальных классов (точки по эскизу №1,2) измеренный параметр микроклимата относительная влажность воздуха составил 20-21%, при нормативном значении 40-60%. В помещении: кабинет №5 – Точка роста, кабинет биологии и химии (точки по эскизу №1,2) измеренный параметр микроклимата относительная влажность воздуха составил 14-16%, при нормативном значении 40-60%. В помещении: кабинет №12 – кабинет русского языка и литературы (точки по эскизу №1,2) измеренный параметр микроклимата относительная влажность воздуха составил 19-20%, при нормативном значении 40-60%, что не соответствует требованиям таблицы 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5) При рассмотрении 03.02.2025 г. в 12 час. 20 мин. экспертного заключения № 110/2025-1/2025/207 от 31.01.2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» установлено: В 10-дневном меню для детей 7-11 лет и 12-18 лет отмечается отступление от суточных норм по содержанию пищевых веществ, энергии, витаминов и минеральных веществ, что не соответствует требованиям таблиц 1 и 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6) При рассмотрении 03.02.2025 г. в 12 час. 40 мин. экспертного заключения № 110/2025-2/2025/207 от 31.01.2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» установлено: заявленный объект экспертизы расписание уроков для учащихся 1-11 классов МБОУ «СОШ» с. Щельябож, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Усинск, с. Щельябож, ул. Молодежная, д. 25, не соответствуют требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов п. 3.4.16 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа» с. Щельябож  
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить спортивный зал инвентарем, имеющим покрытие, обеспечивающее качественное проведение влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами.	До 26.08.2025
2.	Обеспечить отделку потолка в помещениях учебного заведения, допускающую проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями.	До 26.08.2025
3.	Обеспечить своевременное проведение профилактической иммунизации сотрудников, в соответствии с Национальным календарем прививок и национальным календарем прививок по эпидемическим показаниям, и внесение данных в личные медицинские книжки.	До 26.08.2025
4.	Обеспечить соответствие питьевой воды по органолептическим показателям: цветность и железо в соответствии с требованиями раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	До 26.08.2025
5.	Обеспечить параметры микроклимата в помещениях групповых ячеек до нормируемых показателей.	До 26.08.2025
6.	Разработать примерное десятидневное меню для детей 7-11 лет и 12-18 лет в соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов таблицы 1 и 3 приложения 10 п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	До 26.08.2025
7.	Разработать расписание уроков для учащихся 1-11 классов в соответствии с требованиями п. 3.4.16 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	До 26.08.2025

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, представив следующие доказательства: письменную информацию о принятых мерах по исполнению Предписания в срок до 27.08.2025 г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач  
по городу Усинску



Д.В. Норваткина

Копию настоящего предписания получил «03» феврале 2025 г.

